Gmail Predrag Rascanin <predragrascanin83@gmail.com>

Fwd: Novi Sad, stanicna zgrada, MAR, NSSU-S1-ARC-010-C

1 порука

Milos Novkovic <novmil26@gmail.com> 17. мај 2023. 12:23
Коме: predragrascanin83@gmail.com

——— Forwarded message ———
Од: **Slobodanka Babic** <abibabic@gmail.com>
Date: пет, 14. окт 2022. у 08:50
Subject: Re: Novi Sad, stanicna zgrada, MAR, NSSU-S1-ARC-010-C
To: Zorica Slavkovi? Marjanovi? <zorica@cric.rs>
Cc: marinagavrilovic1968 <marinagavrilovic1968@gmail.com>, pm <pm@cric.rs>, Gradimir Lucic <gradimir.lucic@cric.rs>, Predrag -Starting <predrag.starting@gmail.com>, katarina.starting <katarina.starting@gmail.com>, miloradmatic <miloradmatic@yahoo.com>, culibrk.biljanna <culibrk.biljanna@gmail.com>, 工程部1标驻勤李想 <lixiang@cric.rs>

Poštovani,

Povodom radova na rekonstrukciji stanične zgrade u železničkoj stanici Novi Sad koji se odnose na oblaganje parapeta zapadne fasade mermernim pločama iz kamenoloma „Plavi tok" Trešnjica, Požega, obaveštavam vas o sledećem:
- Konzervatorskom nadzoru nisu bili dostavljeni uzorci kamena, tako da nije ni učestvovao u odabiru mermera za oblaganje parapeta zapadne fasade (naglašavam da i u slučaju kamena na parapetima južne i dela zapadne fasade, odnosno kod zamene „Ćaške" sa cipolinom iz Makedonije, konzervatorski nadzor nije bi konsultovan pre nabavke i ugradnje materijala);
- Fizičko-mehaničke i hemijske karakteristike odabranog i ugrađenog materijala i tumačenje istih je domena stručnjaka za predmetnu oblast, a prihvatanje i odabir odgovornost su izvođača, odnosno investitora, kao i stručnog nadzora. Podsećam da je važnost i specifičnost zahteva vezanih za radove na sanaciji kamenom obloženih površina objekta naglašena i u projektno tehničkoj dokumentaciji za Rekonstrukciju, dogradnju i adaptaciju stanične zgrade u železničkoj stanici Novi Sad, kojom je definisano da cit: „Sve raditi uz saglasnost konzervatorskog nadzora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada i ovlašćenog konsultanta za arhitektonsko građevinski kamen." (Tekstualna dokumentacija, odeljak 10.3.1).
- Iako su dekorativna svojstva ugrađenog materijala prihvatljiva sa estetskog aspekta (uz primedbu da je neophodno za ugradnju birati ploče sa manje izraženim „crtežom" i težiti ujednačenosti površine u koloritu), još jednom naglašavam da ista ne mogu biti isključivi kriterij pri odabiru materijala, već da se odabir mora vršiti uvažavajući zbir svih zahtevanih svojstva ugrađenog materijala u pogledu fizičko-mehaničkih i hemijskih i estetskih karakteristika. Isto podrazumeva da konzervatorskom nadzoru moraju pre nabavke biti dostavljeni uzorci čije fizičko-mehaničke i hemijske karakteristike zadovoljavaju utvrđene kriterije, kako bi se dala saglasnost, odnosno izvršio odabir odgovarajućeg materijala .
-

Slobodanka Babić, konzervator savetnik
Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada
tel. 062 557 014

On Thu, Oct 13, 2022 at 2:34 PM Zorica Slavkovi? Marjanovi? <zorica@cric.rs> wrote:

Scanned with CamScanner